

維持管理に関する計画書

運転必要人員は最小限の人員配置とし、焼却設備は3直4班、灰溶融設備は2直4班としました。

焼却設備

職種配置		日勤	1班	2班	3班	4班	合計	備考
管 理 員	工場長	1					1	
	機械技師	1					1	ボイラータービン主任技術者
	電気技師	1					1	電気主任技術者
	化学分析員	1					1	
	小計	4					4	
運 転 員	計重機	1					1	
	プラットフォーム管制	1					1	
	ごみクレーン		1	1	1	1	4	
	焼却炉・ホウ運転		2	2	2	2	8	保守・点検含む
	電気設備管理		1	1	1	1	4	
	補機管理		1	1	1	1	4	
	保守点検員		1	1	1	1	4	
	小計	2	6	6	6	6	26	
合計	6	6	6	6	6	30		

灰溶融設備

運転員	1班	2班	3班	4班	合計
	4	4	4	4	16

- 1) 上記人員には、本プラントの運転に必要な人員を示し事務員等は含んでいません。
- 2) 必要資格免許は下記のとおりです。

- ・ 清掃施設管理技術者（1級） 1名
- ・ 電気主任技術者（第3種） 1名
- ・ クレーン運転士有資格者 4名
- ・ 危険物取扱主任者 1名
- ・ ボイラータービン主任技術者 1名