

維持管理の状況

令和7年度

1. 処分した廃棄物の種類及び数量

種類：可燃ごみ

可燃ごみ	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
1号炉	t	—	118.06	1,942.56	773.82	1,131.36	2,025.52	2,041.54	1,244.36	1,421.26	—	—	—	10,698.48
2号炉	t	1,946.69	2,076.50	1,274.72	1,370.62	1,295.16	1,695.39	1,437.43	—	1,568.97	—	—	—	12,665.48
3号炉	t	1,881.43	1,870.41	1,341.70	1,824.64	1,878.90	—	1,117.91	750.37	2,153.11	—	—	—	12,818.47
合計	t	3,828.12	4,064.97	4,558.98	3,969.08	4,305.42	3,720.91	4,596.88	1,994.73	5,143.34	—	—	—	36,182.43

2. 燃焼室の燃焼するガスの温度（運転した全ての日の平均値の月平均値）

温度	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値
1号炉	°C	—	902	913	917	908	915	917	921	924	—	—	—	915
2号炉	°C	916	902	893	904	907	903	902	—	900	—	—	—	903
3号炉	°C	913	904	905	905	906	—	918	926	909	—	—	—	911

3. 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（運転した全ての日の平均値の月平均値）

温度	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値
1号炉	°C	—	170	170	170	170	170	170	170	170	—	—	—	170
2号炉	°C	170	170	170	170	170	170	170	—	170	—	—	—	170
3号炉	°C	170	170	170	170	170	—	170	170	170	—	—	—	170

4. 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日

冷却設備	
排ガス温度調節器	
1号炉	—
2号炉	10/31～11/7
3号炉	9/16～9/22

排ガス処理設備			
ろ過式集塵機		触媒反応塔	
1号炉	—	1号炉	—
2号炉	11/22～11/26	2号炉	—
3号炉	10/1～10/16	3号炉	—

5. 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度（運転した全ての日の平均値の月平均値）

濃度	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値
1号炉	ppm	—	17	2	1	5	3	3	7	8	—	—	—	5.8
2号炉	ppm	2	4	2	5	3	3	3	—	4	—	—	—	3.3
3号炉	ppm	10	8	5	4	4	—	17	11	4	—	—	—	7.9

6. 煙突から排出されるばい煙量またはばい煙濃度

		1回目	2回目	3回目	4回目
排ガスを採取した日		5/16	6/21	10/11	—
結果の得られた日		6/3	7/22	11/17	—
1号炉	法規制値	—	—	—	—
ばいじん濃度	0.04 g/m ³ N以下	—	0.002未満	0.002未満	—
硫黄酸化物濃度	11.5 K換算値	—	0.042	0.045	—
窒素酸化物濃度	250 volppm以下	—	60	60	—
塩化水素濃度	430 volppm以下	—	24	33	—
2号炉	法規制値	—	—	—	—
ばいじん濃度	0.04 g/m ³ N以下	0.002未満	—	0.002未満	—
硫黄酸化物濃度	11.5 K換算値	0.036	—	0.045	—
窒素酸化物濃度	250 volppm以下	99	—	74	—
塩化水素濃度	430 volppm以下	26	—	11	—
3号炉	法規制値	—	—	—	—
ばいじん濃度	0.04 g/m ³ N以下	—	0.002未満	—	—
硫黄酸化物濃度	11.5 K換算値	—	0.039	—	—
窒素酸化物濃度	250 volppm以下	—	82	—	—
塩化水素濃度	430 volppm以下	—	29	—	—

7. 煙突から排出されるダイオキシン類の濃度

	法規制値	自主規制値	1号炉		2号炉		3号炉	
			1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
排ガスを採取した日	—	—	6/21	10/11	10/11	—	6/21	—
結果の得られた日	—	—	7/14	11/6	11/6	—	7/14	—
排ガス中のダイオキシン類濃度	5 ng-TEQ/m ³ N	0.1 ng-TEQ/m ³ N	0.0023	0.0015	0.00015	—	0.0021	—