

維持管理の状況
令和7年度

1. 処分した廃棄物の種類及び数量

種類：可燃ごみ

可燃ごみ	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
1号炉	t	—	118.06	1,942.56	773.82	1,131.36	—	—	—	—	—	—	—	3,965.80
2号炉	t	1,946.69	2,076.50	1,274.72	1,370.62	1,295.16	—	—	—	—	—	—	—	7,963.69
3号炉	t	1,881.43	1,870.41	1,341.70	1,824.64	1,878.90	—	—	—	—	—	—	—	8,797.08
合計	t	3,828.12	4,064.97	4,558.98	3,969.08	4,305.42	—	—	—	—	—	—	—	20,726.57

2. 燃焼室の燃焼するガスの温度（運転した全ての日の平均値の月平均値）

温度	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値
1号炉	℃	—	902	913	917	908	—	—	—	—	—	—	—	910
2号炉	℃	916	902	893	904	907	—	—	—	—	—	—	—	904
3号炉	℃	913	904	905	905	906	—	—	—	—	—	—	—	907

3. 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（運転した全ての日の平均値の月平均値）

温度	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値
1号炉	℃	—	170	170	170	170	—	—	—	—	—	—	—	170
2号炉	℃	170	170	170	170	170	—	—	—	—	—	—	—	170
3号炉	℃	170	170	170	170	170	—	—	—	—	—	—	—	170

4. 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日

冷却設備		排ガス処理設備			
排ガス温度調節器		ろ過式集塵機		触媒反応塔	
1号炉	—	1号炉	—	1号炉	—
2号炉	—	2号炉	—	2号炉	—
3号炉	—	3号炉	—	3号炉	—

5. 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度（運転した全ての日の平均値の月平均値）

濃度	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値
1号炉	ppm	—	17	2	1	5	—	—	—	—	—	—	—	6.3
2号炉	ppm	2	4	2	5	3	—	—	—	—	—	—	—	3.2
3号炉	ppm	10	8	5	4	4	—	—	—	—	—	—	—	6.2

6. 煙突から排出されるばい煙量またはばい煙濃度

		1回目	2回目	3回目	4回目
排ガスを採取した日		5/16	6/21	—	—
結果の得られた日		6/3	7/22	—	—
1号炉	法規制値				
ばいじん濃度	0.04 g/m ³ N以下	—	0.002未満	—	—
硫黄酸化物濃度	11.5 K換算値	—	0.042	—	—
窒素酸化物濃度	250 volppm以下	—	60	—	—
塩化水素濃度	430 volppm以下	—	24	—	—
2号炉	法規制値				
ばいじん濃度	0.04 g/m ³ N以下	0.002未満	—	—	—
硫黄酸化物濃度	11.5 K換算値	0.036	—	—	—
窒素酸化物濃度	250 volppm以下	99	—	—	—
塩化水素濃度	430 volppm以下	26	—	—	—
3号炉	法規制値				
ばいじん濃度	0.04 g/m ³ N以下	—	0.002未満	—	—
硫黄酸化物濃度	11.5 K換算値	—	0.039	—	—
窒素酸化物濃度	250 volppm以下	—	82	—	—
塩化水素濃度	430 volppm以下	—	29	—	—

7. 煙突から排出されるダイオキシン類の濃度

	法規制値		自主規制値		1号炉		2号炉		3号炉	
					1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
排ガスを採取した日					6/21	—	—	—	6/21	—
結果の得られた日					7/14	—	—	—	7/14	—
排ガス中のダイオキシン類濃度	5	ng-TEQ/m ³ N	0.1	ng-TEQ/m ³ N	0.0023	—	—	—	0.0021	—