

維持管理の状況
令和8年度

1. 処分した廃棄物の種類及び数量

種類：可燃ごみ

可燃ごみ	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
1号炉	t	1,658.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,658.11
2号炉	t	376.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	376.74
3号炉	t	2,093.39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,093.39
合計	t	4,128.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,128.24

2. 燃焼室の燃焼するガスの温度（運転した全ての日の平均値の月平均値）

温度	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値
1号炉	℃	923	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	923
2号炉	℃	916	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	916
3号炉	℃	917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	917

3. 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（運転した全ての日の平均値の月平均値）

温度	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値
1号炉	℃	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
2号炉	℃	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
3号炉	℃	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170

4. 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日

冷却設備	
排ガス温度調節器	
1号炉	—
2号炉	—
3号炉	—

排ガス処理設備			
ろ過式集塵機		触媒反応塔	
1号炉	—	1号炉	—
2号炉	—	2号炉	—
3号炉	—	3号炉	—

5. 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度（運転した全ての日の平均値の月平均値）

濃度	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値
1号炉	ppm	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0
2号炉	ppm	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0
3号炉	ppm	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0

6. 煙突から排出されるばい煙量またはばい煙濃度

		1回目	2回目	3回目	4回目
排ガスを採取した日		—	—	—	—
結果の得られた日		—	—	—	—
1号炉	法規制値	/			
ばいじん濃度	0.04 g/m ³ 以下	—	—	—	—
硫黄酸化物濃度	11.5 K換算値	—	—	—	—
窒素酸化物濃度	250 volppm以下	—	—	—	—
塩化水素濃度	430 volppm以下	—	—	—	—
2号炉	法規制値	/			
ばいじん濃度	0.04 g/m ³ 以下	—	—	—	—
硫黄酸化物濃度	11.5 K換算値	—	—	—	—
窒素酸化物濃度	250 volppm以下	—	—	—	—
塩化水素濃度	430 volppm以下	—	—	—	—
3号炉	法規制値	/			
ばいじん濃度	0.04 g/m ³ 以下	—	—	—	—
硫黄酸化物濃度	11.5 K換算値	—	—	—	—
窒素酸化物濃度	250 volppm以下	—	—	—	—
塩化水素濃度	430 volppm以下	—	—	—	—

7. 煙突から排出されるダイオキシン類の濃度

	法規制値		自主規制値		1号炉		2号炉		3号炉	
					1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
排ガスを採取した日	/		/		—	—	—	—	—	—
結果の得られた日	/		/		—	—	—	—	—	—
排ガス中のダイオキシン類濃度	5	ng-TEQ/m ³ N	0.1	ng-TEQ/m ³ N	—	—	—	—	—	—